



РЕЗЕРВ

АРХИТЕКТУРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРИЯ

Г-ну Букину Антону

Исх. № 943/2031-19
от 12.02.2019г.

На исх. №: б/н от 08.02.2019 г.
(НТО/Вх. ООО «ТПО «Резерв» №: 943/2269-19 от 08.02.2019 г.)

По объекту: Многофункциональный жилой
и общественно-деловой комплекс

По адресу: г. Москва, САО, Дмитровское шоссе,
квартал между Яхромским проездом и ул. 800-летия Москвы

Тема: О согласовании бризеров

Уважаемый господин Букин!

В ответ на ваш запрос о возможности установки бризеров в ограждающие конструкции фасадов многофункционального жилого и общественно-делового комплекса (с преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и ул. 800-летия Москвы (МФК «Летний сад») сообщая следующее:

По мнению авторов проектной документации инженерных систем жилого комплекса, само по себе оборудование помещений бризерами при корректной их установке не нарушает теплового контура и не оказывает негативного влияния на систему вентиляции, поскольку рассматривается как аналог проветривания через фрамуги.

Однако, мы вынуждены отказать в согласовании установки бризеров, независимо от выполнения наружных решеток (на плоскости стены или на боковом откосе) как по эстетическим соображениям, так и по причине возможного повреждения скрытых элементов подсистемы фасадов (кронштейнов, направляющих, кляммеров), что негативно скажется на надежности, долговечности и безопасности эксплуатации навесной фасадной системы зданий комплекса.

Главный инженер

С.К. Щербина

